

BITTE BEACHTEN!

Arbeitsblatt DWA-A 781 (TRwS 781)

Technische Regel wassergefährdender Stoffe – Tankstellen für Kraftfahrzeuge

Dezember 2018

Der Druckfehlerteufel hat sich eingeschlichen.¹⁾

Bitte verbessern Sie: S. 29, Unterabschnitt 5.1.2.2, Absatz 1, 2. Anstrich:

- I Der Nachweis der Dichtheit ist nach Teil 1:2011 der DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BUmwS)“, **Unterabschnitt 5.1.2, Unterabschnitt 5.1.3 oder Unterabschnitt 5.1.4** geführt.

Hinweis

Löschung des Untertitels „vereinfachter Nachweis“ zu Unterabschnitt 5.1.2
Ergänzung: Unterabschnitt 5.1.3 oder Unterabschnitt 5.1.4

Bitte verbessern Sie: S. 32, Unterabschnitt 5.1.2.7, Absatz 2:

- (2) Befestigungsmittel auf Beton sind geeignet, wenn sie aus nichtrostendem Stahl einer **Korrosionsbeständigkeitsklasse** \geq III gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z.30.3-6 (2018) oder DIN EN 10088-4:2010 bzw. DIN EN 10088-5:2009 bestehen und die Befestigung [...]

Hinweis

Korrosionsbeständigkeitwiderstandsklasse wurde geändert in
Korrosionsbeständigkeitsklasse

1) Änderungen sind hervorgehoben.