DWA
Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

BITTE BEACHTEN!

Arbeitsblatt DWA-A 222

Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von kleinen Kläranlagen mit aerober biologischer Reinigungsstufe bis 1.000 Einwohnerwerte

Mai 2011

Der Druckfehlerteufel hat sich eingeschlichen.

Bitte verbessern Sie Gleichung (27) auf S. 20:

$$A_{NB} \geq \frac{Q_{bem} \times (1 + RV)}{2{,}8} \quad (m^2)$$

Änderungshinweis: der Divisor beträgt 2,8.